



תאריכי דיגום מי שתיה

לשנת 2023 - בית אלפא

שם וחתימת דוגם	בית אימון	משרד ניר	בית סיעודי	דירת ויטלי	תאריך
ניר פיבניק	0.21	0.21	0.19	0.17	03/01/2023
ניר פיבניק	0.16	0.14	0.14	0.11	31/01/2023
ניר פיבניק	0.20	0.20	0.18	0.19	28/02/2023
ניר פיבניק	0.18	0.18	0.15	0.14	28/03/2023
					25/04/2023
					23/05/2023
					20/06/2023
					18/07/2023
					15/08/2023
					12/09/2023
					10/10/2023
					07/11/2023
					05/12/2023

* הגורם הנבדק- כלור

* רמה מירבית מותרת- 0.1-0.5 מג/ל



תאריכי דיגום מי שתיה

לשנת 2022 - בית אלפא

שם וחתימת דוגם	בית אימון	משרד ניר	בית סיעודי	דירת ויטלי	תאריך
ניר פיבניק	0.21	0.21	0.15	0.15	16/08/2022
ניר פיבניק	0.23	0.20	0.10	0.10	14/09/2022
ניר פיבניק	0.25	0.22	0.15	0.15	09/10/2022
ניר פיבניק	0.17	0.17	0.10	0.10	08/11/2022
ניר פיבניק	0.15	0.15	0.12	0.10	06/12/2022

* הגורם הנבדק- כלור

* רמה מירבית מותרת- 0.1-0.5 מג/ל